

Дозвіл на виготовлення
№ 178.11.68-28.22.0 від 02.08.2011
Видано ДЕРЖАВНИМ ДЕПАРТАМЕНТОМ
З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

ПАСПОРТ КОТЛА

АТОН КСТ-МП-500

ПАСПОРТ КОТЛА

Реєстраційний № _____*

При передачі котла іншому власнику разом із котлом передається даний паспорт.

1. Загальні данні

Найменування та адреса підприємства виробника	ДП «Котломаш» ВАТ Красилівський машинобудівний завод», вул. Центральна, 16, м. Красилів, Хмельницька обл., 31000
Рік виготовлення	2016р.
Тип (модель)	КСТ-МП-500
Найменування і призначення	Котел стальний твердопаливний, призначений для опалення будинків та споруд
Заводський номер	№ _____
Розрахунковий термін експлуатації, років	15

* Заповнюється власником котла після реєстрації.

2. Технічні характеристики і параметри

Розрахункові види палива і їх теплота згорання, МДж/кг (ккал/кг)	Дерев`яні пелети* - 17 (4060) Вугілля типів 31, 32* - 20 (4776)
Розрахунковий тиск води, МПа, не більше	0,3
Розрахункова температура води, °С, не більше	95
Теплова потужність котла, МВт	0,5
Поверхня нагріву котла, м ²	27,17
Об`єм теплоносія в котлі, м ³	1,20

* Детальніше – див. інструкцію з експлуатації та обслуговування пальника з автоматичною подачею твердого палива Pancerpol Stanlard 500 кВт.

3. Комплект постачання

Найменування	Кількість	Примітки
Котел КСТ-МП-500	1	
Обшива	1	
Пальник Rancierpol Standard 500 кВт	1	
Пульт управління TRIO	1	
Бункер паливний	1	
Щітка "Йорж"; кочерга	1; 1	

Можливі зміни комплектності котла вказані в графі «Примітка».



4. Дані про апаратуру для вимірювання, управління, сигналізації, регулювання та автоматичного захисту.

Найменування	Кількість	Тип (марка)	ГОСТ; ДСТУ або ТУ

5. Дані про основні елементи котла, про труби і трубопроводах в межах котла

Назва (за призначенням)	Кількість	Види зв. швів. Зовнішній діаметр, мм	Товщина стінки, мм	Довжина, мм	Матеріал		Зварювальні стики		Метод і обсяг контролю
					Марка	ДСТУ ГОСТ або ТУ	Вид зварювання	Електроди, зварювальний йдріт(тип, марка,ДСТУ, ГОСТабо ТУ)	
1.Топка 500.01.04.000	1 шт.	Повздовжні шви Вертикальні шви							Зовнішній огляд, вимірювання, гідравлічні випробування
1.1. Обичайка	1 шт.	Ø1010	8	1600	Ст3пс5	ГОСТ 14637-79	135 по ДСТУ 2222-93	Св-08 Г2С ГОСТ 2246-70	Зовнішній огляд, вимірювання, 100% ультразвуковий контроль гідравлічні випробування
1.2. Димогарні труби	32 шт.	Ø76	4	1640	Сталь 20	ГОСТ 8734-75	135 по ДСТУ 2222-93	Св-08 Г2С ГОСТ 2246-70	Зовнішній огляд, вимірювання, гідравлічні випробування
1.2.1 Димогарні труби	39 шт.	Ø76	4	1000	Сталь 20	ГОСТ 8734-75	135 по ДСТУ 2222-93	Св-08 Г2С ГОСТ 2246-70	Зовнішній огляд, вимірювання, гідравлічні випробування
1.3. Плита передня	1 шт.	-	10	□ 1030	Сталь 10	ГОСТ 8734-75	135 по ДСТУ 2222-93	Св-08 Г2С ГОСТ 2246-70	Зовнішній огляд, вимірювання, гідравлічні випробування
1.4 Дно	1 шт.	-	10	1030x575	Сталь 10	ГОСТ 8734-75	135 по ДСТУ 2222-93	Св-08 Г2С ГОСТ 2246-70	Зовнішній огляд, вимірювання, гідравлічні випробування

6. Висновки виробника

На підставі проведених перевірок і випробувань засвідчується наступне:

1. Елементи котла або зібраний котел виготовлений згідно з вимогами ДНПАОП 0.00.1.26-96 «Правил будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см²), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115°C», відповідних стандартів, технічної документації та технічних умов на виготовлення.
2. Зібраний котел був підданий перевірці і відповідає указаним вище стандартам і технічній документації.
3. Зібраний котел був підданий випробуванням пробним тиском 0,45 мПа (4,5 кгс/см²)
4. Трубні елементи котла були піддані вимірювальному контролю щодо відхилення від розмірів і форми та на прохідність.
5. Зібраний котел визнаний придатним для роботи з параметрами, вказаними в даному паспорті та відповідає ДНПАОП 0.00-1.26.96

Директор технічного департаменту

Директор департаменту з якості

(Прізвище, підпис, печатка)

(Прізвище, підпис, печатка)

« __ » _____ 20 __ р.

**7. Відомості про місцезнаходження котла**

Найменування підприємства	Місцезнаходження котла	Дата встановлення

**11. Відомості про водо підготовче обладнання**

Найменування	К-сть	Технічна характеристика*

Фільтри Na або H-катионові – продуктивність;
Деаератори – тип, продуктивність;
Магнітні фільтра – тип, продуктивність.

14. Реєстрація

Котел _____
(паровий, водогрійний)

zareєстрований « __ » _____ 20 ____ р. за № _____

(назва реєструючого органу)

В паспорті прошнуровано _____ аркушів, у тому числі креслень на _____
аркушах та окремих документів _____ аркушах, відповідно до опису що додається.

(посада, особи яка реєструвала котел)

(П.І.Б., підпис)

М.П.

КОРІНЕЦЬ ГАРАНТІЙНОГО ТАЛОНУ № 1

На гарантійний ремонт котла _____
вилучений « _____ » _____ 20____ р.
Відповідальна особа _____
(назва організації) _____ (прізвище) _____ (підпис)

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №1

НА РЕМОНТ КОТЛА _____

Заводський № _____

Дата випуску «__» _____ 20__ р

Головний контролер _____

Проданий _____

Власник та його адреса _____

Виконані роботи по усуненню пошкоджень:

(дата)

Відповідальна особа _____
(прізвище, ім'я, по батькові та підпис)

Представник підприємства-виробника _____
(прізвище, ім'я, по батькові та підпис)

ЗАТВЕРДЖУЮ :

Начальник _____
(назва установи)

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

(підпис)

КОРІНЕЦЬ ГАРАНТІЙНОГО ТАЛОНУ № 2

вилучений " _____ " _____ 20__ р.
На гарантійний ремонт котла _____

Відповідальна особа _____ (підпис)
_____ (прізвище)
_____ (назва організації)

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №2
НА РЕМОНТ КОТЛА _____

Заводський № _____

Дата випуску «__» _____ 20__ р

Головний контролер _____

Проданий _____

Штамп торгівельної організації :

Власник та його адреса _____

Виконані роботи по усуненню пошкоджень:

(дата)

Відповідальна особа _____
(прізвище, ім'я, по батькові та підпис)

Представник підприємства-виробника _____
(прізвище, ім'я, по батькові та підпис)

ЗАТВЕРДЖУЮ :

Начальник _____
(назва установи)


_____ (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.


_____ (підпис)

КСТ-500.000.000.0000 СК

Б-Б



Б-Б



Иш. № подл.	Иш. № дораб.	Иш. № док.	Иш. № доп.	Иш. № доп.

Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	2

КСТ-МП-500.000.000.0000 СК

Копирован АЗ